

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างขนย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์  
งานกายอุปกรณ์ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ณ ชั้น B๑ อาคารบริการและจอตลอดเป็นอาคาร คสล. ๑๐ ชั้น  
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน ๑ งาน

๑. ความเป็นมา

ด้วยปัจจุบันงานกายอุปกรณ์ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู เปิดให้บริการด้านกายอุปกรณ์ ณ ชั้น B๑ อาคารบริการและจอตลอด เป็นอาคาร คสล. ๑๐ ชั้น และใช้พื้นที่ร่วมกับห้องรักษาด้วยไฟฟ้า งานกายภาพบำบัด ซึ่งได้ย้ายห้องรักษาด้วยไฟฟ้าไปยังอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและโรคหัวใจ ๑๐ ชั้น เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ที่ผ่านมา อีกทั้งงานกายอุปกรณ์ มีการใช้งานสารเคมีบางชนิดในการปฏิบัติงานเป็นประจำ ซึ่งอาจก่อให้เกิดกลิ่นและไอระเหยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ และสภาพแวดล้อมโดยรอบ จากการตรวจสอบเบื้องต้นจากหน่วยงานอาชีวอนามัยพบว่า ระบบระบายอากาศ และพื้นที่โครงสร้างปัจจุบันยังไม่เหมาะสมต่อหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยเฉพาะมีค่าสารระเหยฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) เกินค่ามาตรฐาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย จึงมีความจำเป็นต้องจ้างขนย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ งานกายอุปกรณ์ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ณ ชั้น B๑ อาคารบริการและจอตลอดเป็นอาคาร คสล. ๑๐ ชั้น โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อทำการขนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ จากอาคารที่ใช้ปัจจุบัน พร้อมทำการติดตั้งและปรับปรุงตลอดจนจัดหาเครื่องมือเพิ่มเติม

๒.๒ เพื่อให้หน่วยงานมีความพร้อมในการให้บริการ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

(ลงชื่อ)..... .....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดภูเก็ต ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งในวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ)..... *สุ ใส* .....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... *สุพจน์ ใส* .....กรรมการ

(ลงชื่อ)..... *สุพจน์* .....กรรมการ

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่มากพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

#### ๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างที่จะดำเนินการจัดจ้าง

##### ๔.๑ ขอบเขตของงาน

๔.๑.๑ งานวางระบบลมไปยังห้องต่างๆ

๔.๑.๒ ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องเครื่องจักร

๔.๑.๓ ขนย้ายและติดตั้งตู้เก็บสารเคมี

๔.๑.๔ งานติดตั้งระบบระบายอากาศ

๔.๑.๕ ขนย้ายและวางแผนการผลิต

๔.๑.๖ ผลิตชิ้นวางพลาสติก

๔.๑.๗ ผลิตโต๊ะประกอบงานสำหรับงานกายอุปกรณ์

๔.๑.๘ ผลิตโต๊ะลามิเนตเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง

๔.๑.๙ ติดตั้งราวแต่งปูนเก่าและผลิตพื้นตะแกรงใหม่ให้ตรงกับการใช้งานจริง

##### ๔.๒ คุณสมบัติทางเทคนิค

๔.๒.๑ งานวางระบบลมไปยังห้องต่างๆ

๔.๒.๑.๑ หัวจ่ายลมพร้อมวาล์ว+สายต่อ+ปืนเป่าลม จำนวน ๔ ชุด

๔.๒.๑.๒ งานเดินท่อลมด้วยท่อ ppr. จากปั๊มลม ไปยังห้องต่างๆ จำนวน ๔ จุด

๔.๒.๑.๓ ติดตั้งเป่าลมเก่า

๔.๒.๒ ห้องเครื่องจักร

๔.๒.๒.๑ ติดตั้งเครื่องดูดฝุ่น พร้อมติดตั้งประตูดูดฝุ่นทั้งหมด ๙ จุด พร้อมเปลี่ยนสายลมควบคุมและสายไฟทั้งหมด และงานติดตั้งระบบลำเลียงฝุ่นทั้งหมดให้พร้อมใช้งาน

๔.๒.๒.๒ ติดตั้งเครื่องขัดงานรองเท้าเก่าให้พร้อมใช้งาน

๔.๒.๒.๓ ย้ายโต๊ะ ประกอบงานเข้ามาติดตั้ง

(ลงชื่อ)..... *du du* .....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... *anna loononhian* .....กรรมการ

(ลงชื่อ)..... *อโพร* .....กรรมการ

- ๔.๒.๓ งานย้ายและติดตั้งตู้เก็บสารเคมี
- ๔.๒.๓.๑ ต่อท่อระบายกลิ่นออกนอกอาคาร
- ๔.๒.๓.๒ ติดตั้งกล่อง เช็ควาล์วป้องกันกลิ่นย้อนกลับ กรณีไม่ได้เปิดเครื่องใช้งาน
- ๔.๒.๔ งานติดตั้งระบบระบายอากาศ
- ๔.๒.๔.๑ ติดตั้งท่อโลหะกลมขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร ติดตั้งบนฝ้าเพดานผ่านห้องทำงาน ทุกห้อง พร้อมส่งออกนอกอาคารเหนือชั้น ๒ ของอาคารปฏิบัติงาน
- ๔.๒.๔.๒ มีช่องเชื่อมต่อขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๖ จุด เพื่อเชื่อมต่อจุดที่ต้องการระบายอากาศออก
- ๔.๒.๔.๓ ติดตั้งมอเตอร์โบเวอร์ ขนาด ๑๐ นิ้ว ๒๒๐ โวลต์ ๑๘๐ วัตต์ สามารถระบายอากาศ ๑๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร เพื่อระบายอากาศออก
- ๔.๒.๔.๔ ติดตั้งพัดลมระบายอากาศแบบติดตั้งตรงแผ่นฝ้าเพดาน จำนวน ๔ ตัว
- ๔.๒.๔.๕ ติดตั้งตะแกรง รีเทิร์นเพื่อระบายอากาศ เข้ามาในแต่ละห้อง จำนวน ๔ ช่อง
- ๔.๒.๕ รายการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรและวางระบบผลิต
- ๔.๒.๖ รายการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรและปรับปรุงงานกายอุปกรณ์
- ๔.๒.๖.๑ ผลิตชั้นวางวัสดุสำหรับงานกายอุปกรณ์ให้เหมาะกับพื้นที่ใช้งานจริง
- ๔.๒.๖.๑.๑ โครงสร้างสแตนเลสขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ x ๓๐ x ๒๐๐ เซนติเมตร
- ๔.๒.๖.๑.๒ โครงสร้างเสาสแตนเลสขนาดไม่น้อยกว่า ๑x๑ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร เกรด ๒๒๐
- ๔.๒.๖.๑.๒ ชั้นตะแกรงสแตนเลสขนาดช่อง ๕ มิลลิเมตร เกรด ๓๐๔ จำนวน ๖ ชั้น
- ๔.๒.๗ ผลิตชั้นวางพลาสติก ผลิตชั้นวางสำหรับงานกายอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่หน้างานจริง
- ๔.๒.๗.๑ ติดตั้งชั้นวางพลาสติก เหนือตู้อบอินฟาเรดให้เหมาะสมกับพื้นที่หน้างานจริง
- ๔.๒.๗.๒ มีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ x ๑๗๐ x ๑๑๐ มิลลิเมตร
- ๔.๒.๗.๓ โครงสร้างไม่น้อยกว่า ๑.๕ x ๑.๕ นิ้ว จุด ๕ นิ้ว พื้นที่วางปูด้วยไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร จำนวน ๔ ชั้น
- ๔.๒.๗.๔ ฟันสีอีพ็อกซี
- ๔.๒.๗.๕ ย้ายโต๊ะทากาวมาติดตั้งพร้อมต่อท่อระบายอากาศออกสู่ภายนอกอาคาร
- ๔.๒.๗.๖ ติดตั้งวันเวย์วาล์ว ป้องกันกลิ่นย้อนกลับ กรณีไม่ได้เปิดใช้งานโต๊ะทากาว
- ๔.๒.๘ ผลิตโต๊ะประกอบชิ้นงาน
- ผลิตชิ้นงานให้เหมาะสมกับหน้างานจริง
- ๔.๒.๘.๑ มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ x ๗๕ x ๘๕ เซนติเมตร
- ๔.๒.๘.๒ โครงสร้างหลักเป็นเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ x ๑.๕ นิ้ว หนา ๑.๒ มิลลิเมตร
- ๔.๒.๘.๓ มีตู้เก็บเครื่องมือ ลื่นชัก ๓ ชั้น ทำจากเหล็กแผ่นหนา ๑.๕ มิลลิเมตร ขนาดตู้เก็บเครื่องมือรวมไม่น้อยกว่า ๕๐ x ๕๕ เซนติเมตร

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ)..........กรรมการ


(ลงชื่อ)..........กรรมการ


- ๔.๒.๘.๔ ท็อปที่ทำจากไม้อัด ๔๐ มิลลิเมตร ครอบด้วยสแตนเลส เกรด ๓๐๔
- ๔.๒.๘.๕ แผงแขวนเครื่องมือ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ x ๕๕ เซนติเมตร รวมอุปกรณ์แขวนพร้อมติดตั้งปลั๊กไฟ ๒๒๐ โวลต์
- ๔.๒.๘.๖ ฟันสีอีพ็อกซี
- ๔.๒.๘.๗ มีปากกาจับงาน ขนาด ๕ นิ้ว
- ๔.๒.๙ ผลิตโต๊ะลามิเนชัน ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง  
ผลิตชิ้นงานให้เหมาะสมกับหน้างานจริง
- ๔.๒.๙.๑ มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ x ๗๕ x ๘๕ เซนติเมตร พื้นโต๊ะไม้อัดหนา ๔๐ เซนติเมตร ครอบด้วยสแตนเลส เกรด ๓๐๔
- ๔.๒.๙.๒ โครงสร้างเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕x๑.๕ นิ้ว หนา ๑.๒ มิลลิเมตร
- ๔.๒.๙.๓ มีลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ x ๖๐ x ๕๐ เซนติเมตร ทำจากโลหะ
- ๔.๒.๙.๔ มีลิ้นชัก ขนาด ๒๕ x ๓๐ x ๔๐ เซนติเมตร ที่มีการต่อระบบดูดกลิ่นไว้ภายใน
- ๔.๒.๙.๕ ด้านบนมีตู้ลามิเนชัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ x ๑๐๐ x ๒๕ เซนติเมตร ทำจากโลหะ
- ๔.๒.๙.๖ มีช่องดูดกลิ่นซ้ายและขวา ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ x ๑๐๐ x ๒๕ เซนติเมตร และช่องที่พื้นด้านหน้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ x ๒๐ เซนติเมตร ทำจากสแตนเลส รูโต ๒ มิลลิเมตร
- ๔.๒.๙.๗ ด้านหน้า ตู้มีช่องเก็บวัสดุชนิดม้วน ๓ ช่อง พร้อมฝาเปิดแบบใส่
- ๔.๒.๙.๘ ตรงกลางมีช่องต่อดูด ออกสู่ภายนอก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร
- ๔.๒.๙.๙ มีมอเตอร์โบเวอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒๐ โวลต์ ๑๘๐ วัตต์ ๙๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
- ๔.๒.๙.๑๐ บนโต๊ะ มีปากกาจับงาน ขนาด ๕ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว
- ๔.๒.๙.๑๑ ติดตั้งกล่องเซ็กวาล์ว ป้องกันกลิ่นย้อนกลับ

#### ๔.๓ เงื่อนไขอื่นๆ

- ๔.๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานการผ่านการอบรมของช่างผู้ทำการตรวจซ่อม เพื่อยืนยันการบริการหลังการขายหรือมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตว่า ผู้แทนจำหน่ายมีช่างที่มีความสามารถติดตั้งและให้บริการซ่อมบำรุง
- ๔.๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องทำการทดสอบระบบใช้งานร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และส่งเจ้าหน้าที่มาสอนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตให้สามารถใช้งานเครื่องมือดังกล่าว ตลอดจนขั้นตอนในการทำงานได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งนำเอกสารมาแสดงก่อนส่งมอบเครื่อง ผู้รับจ้างต้องทำการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถใช้งานได้
- ๔.๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องเคยมีการติดตั้งหรือเคลื่อนย้ายแผนกให้กับงานกายอุปกรณ์ในหน่วยงานของรัฐ
- ๔.๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องออกหนังสือรับรองการบริการหลังการขาย แผนการบำรุงรักษา การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ และยืนยันว่าจะมีอะไหล่สำรอง สำหรับการซ่อมแซมตลอดช่วงระยะเวลาประกัน ๑ ปี และมีต่อเนื่องอีก ๕ ปี

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

วงเงินงบประมาณที่จะจัดจ้าง ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๘. งานและการเบิกจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานจ้างขนย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ งานกายอุปกรณ์ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ณ ชั้น B๑ อาคารบริการและจอดรถเป็นอาคาร คสล. ๑๐ ชั้น โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน ๑ งาน ให้กับผู้ว่าจ้างภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยให้ส่งมอบจำนวน ๑ งวด ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง จะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างให้ครบถ้วน

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพของอุปกรณ์ที่ติดตั้งใหม่ เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ติดตั้งแล้วเสร็จ และส่งมอบงานแล้ว ภายในช่วงเวลาดังกล่าว หากอุปกรณ์เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพอันเนื่องจากโรงงานผลิต ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเปลี่ยนหรือแก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีเช่นเดิม โดยไม่ต้องชกซ้ำ และรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมด ถ้าเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างอันเนื่องจากข้อบกพร่องของงานของผู้รับจ้างให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบแก่ความเสียหายอันพินิจด้วย

(ลงชื่อ)..... *ด.ด.* .....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... *ดร.เดวิด* .....กรรมการ

(ลงชื่อ)..... *ด.ร.* .....กรรมการ