

รายละเอียดคุณลักษณะงานจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศภายในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน ๑,๑๒๙ เครื่อง

๑. วัตถุประสงค์

มีความประสงค์จะจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศภายในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน ๑,๑๒๙ เครื่อง ให้อยู่ในสภาพปกติสามารถใช้งานได้อย่างดีและปลอดภัย

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้เวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ามายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้าค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

สำหรับข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้าทุกรายจะต้องคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่วงเงินเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้งและหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ามายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือสำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

๓. ข้อกำหนดการดูแลหมาล้างเครื่องปรับอากาศภายในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน ๑,๑๒๙ เครื่อง

๑. รายละเอียดการให้บริการ

๑.๑ ผู้เสนอให้บริการจ้างหมาล้างเครื่องปรับอากาศจะต้องจัดการให้บริการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองที่มีความจำเป็นต่อเครื่องปรับอากาศโดยไม่คิดมูลค่า คือ

๑.๑.๑ อุปกรณ์และน้ำยาเคมี สำหรับงานทำความสะอาดต่างๆ ทุกประเภท

๑.๑.๒ วัสดุ อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดที่ใช้ในการซ่อมบำรุง เช่น สกรู น็อต ลูกยาง ฉนวนต่างๆ ท่อน้ำทิ้ง พร้อมข้อต่ออุปกรณ์ยึดติดต่างๆ เป็นต้น

๑.๑.๓ สารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศ(น้ำยาแอร์) กรณีบกพร่องในระบบ

๑.๒ การให้บริการของผู้เสนอให้บริการจ้างหมาล้างเครื่องปรับอากาศจะต้องครอบคลุมทั้งการให้บริการพื้นฐาน การทำความสะอาดและระบบน้ำทิ้ง โดยผู้เสนอให้บริการจ้างหมาล้างเครื่องปรับอากาศจะต้องดำเนินการให้บริการในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่าตารางการให้บริการที่แนบ

๒. การบริการล้างใหญ่(ล้างด้วยระบบปั๊มแรงดันสูง) รายละเอียดการให้บริการ ดังนี้

๒.๑ ถอดอุปกรณ์แยกชิ้นส่วนชุด FAN COIL UNIT ล้างทำความสะอาดด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง

๒.๒ ถอดแผ่นกรองอากาศ (FILTER) ล้างทำความสะอาดด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง

๒.๓ ถอด BLOWER ล้างทำความสะอาดด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง

๒.๔ ถอดถาดน้ำล้างทำความสะอาดด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง

๒.๕ ล้างอัดฉีดท่อน้ำทิ้งไล่เมือก ตะกรันด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง

๒.๖ ล้างทำความสะอาดฟิสิกอยล์เย็น (EVAP COIL INDOOR UNIT) ด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง

๒.๗ ล้างทำความสะอาดฟิสิกอยล์ร้อน (CONDENSING COIL OUTDOOR UNIT) ด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง

๒.๘ ตรวจสอบเซอร์วิสวาล์ว วัดแรงดันสารทำความเย็น (น้ำยาแอร์)

๒.๙ ตรวจสอบมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนและมอเตอร์พัดลมคอยล์เย็น ตรวจสอบการหล่อลื่น

๒.๑๐ ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า

๒.๑๑ ตรวจสอบระบบวงจรควบคุม อุณหภูมิรูมเทอร์โม รีโมทและสวิตช์เบรกเกอร์เปิด-ปิด เครื่อง

๒.๑๒ ตรวจสอบประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องปรับอากาศ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

รายละเอียดการจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศชนิดน้ำยา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ๗๑๔ เครื่อง

ลำดับที่	รายการ/อาคาร	จำนวน(เครื่อง)
๑	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและวิเคราะห์บำบัด ๖ชั้น	๖๕
๒	อาคารบ้านคุณพุ่ม	๑๐
๓	อาคารหลวงพ่อแช่ม	๑๐๒
๔	อาคารอันดามัน	๕๗
๕	อาคารอำนวยการและห้องเก็บศพ	๘๐
๖	อาคารรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี	๘
๗	อาคารปุดจ้อ	๑๑
๘	อาคารกายภาพ	๑๕
๙	อาคาร X-ray	๒๓
๑๐	อาคารสุติกรรม	๕๒
๑๑	หน่วยงานผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและห้องผ่าตัดหัวใจไฮบริดจ์	๒๓
๑๒	อาคารน้อมเกล้า	๕๘
๑๓	อาคารสงฆ์อาพาธ	๒๔
๑๔	หน่วยงานเคมีบำบัด รติพัฒน์และศูนย์ดูแลบาดแผล	๑๖
๑๕	หน่วยงานซ่อมบำรุงและสุขศึกษา	๘
๑๖	อาคารเวชศาสตร์ได้น้ำและศูนย์เครื่องช่วยหายใจ	๑๔
๑๗	หน่วยงานสารสนเทศและStrok Unit	๑๕
๑๘	อาคารศรีพัชรินทรานุสร แพทย์แผนไทยและคลินิกเบาหวาน	๒๓
๑๙	อาคารสนับสนุนบริการและที่จอดรถ ๑๐ชั้น	๖๗
๒๐	คลินิก ARI	๑๗
๒๑	หน่วยสุขภาพแรงงานต่างด้าว	๖
๒๒	หอผู้ป่วยวิกฤติหัวใจและหลอดเลือด	๙
๒๓	วชิระคลินิก สาขาหยีไต้	๑๑
รวม		๗๑๔

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

รายละเอียดการจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศชนิดคอยล์น้ำเย็น โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ๔๑๕ เครื่อง

ลำดับที่	รายการ/อาคาร	จำนวน(เครื่อง)
๑	อาคารบ้านคุณพุ่ม	๒๖๓
๒	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและวิเคราะห์บำบัด ๖ ชั้น	๑๕๒
รวม		๔๑๕

รวมเครื่องปรับอากาศทั้งหมด ๑,๑๒๙ เครื่อง

๓. ข้อกำหนดอื่นๆ

๓.๑ ผู้เสนอให้บริการจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จะต้องดำเนินการจัดการให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นระยะเวลา ๓ ปี และ ๑ ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างโดยจัดการให้บริการตามแผนงานที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขตามสัญญาจ้าง ผู้เสนอให้บริการจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศจะต้องจัดทำแผนการเข้าให้บริการพร้อม วันที่จะทำการให้บริการตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้าง ส่งมอบให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตในวันทีลงนามในสัญญาจ้าง โดยบุคลากรที่รับผิดชอบหรือผู้ควบคุมงานจะต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช.

๓.๒ ผู้เสนอให้บริการจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จะต้องจัดหาอุปกรณ์หลักต่างๆ สำหรับเปลี่ยนทดแทนให้ใช้ชั่วคราวในกรณีที่เครื่องปรับอากาศเสียหายฉุกเฉิน ให้ใช้งานได้โดยเร็ว และใช้งานจนกว่าอุปกรณ์ที่เสียหายจะซ่อมหรือจัดหาใหม่ได้สำเร็จ จึงจะถอดอุปกรณ์สำรองคืนได้โดยผู้เสนอให้บริการจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศจะคิดราคาต่ออุปกรณ์สำรองชั่วคราวไม่ได้

๓.๓ ในกรณีที่อุปกรณ์ชำรุด เสียหาย หมดอายุใช้งาน ซึ่งอาจไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน และทรัพย์สินให้ทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับการจ้างโดยเร็ว เพื่อดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ใหม่และให้ผู้รับจ้างติดตั้งหรือซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าบริการ และจะต้องดำเนินการโดยไม่ช้า

๓.๔ ในกรณีที่ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ใดๆ ของเครื่องปรับอากาศชำรุดเสียหายด้วยการดำเนินการของพนักงานของผู้เสนอให้บริการจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินต่อชีวิตหรือต่อระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้เสนอให้บริการจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นและจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

๓.๕ ผู้เสนอให้บริการจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศจะต้องรายงานผลการดำเนินการโดยละเอียด ในแต่ละเดือนให้ผู้ว่าจ้างทราบ ทุกสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป

๓.๖ ผู้เสนอให้บริการจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ เมื่อเข้ามาให้บริการทุกครั้งจะต้องติดต่อกับผู้ว่าจ้าง ผู้ที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายก่อนเข้าปฏิบัติงาน แจ้งวัน เวลา เข้า-ออก โดยแจ้งรายชื่อผู้ควบคุมการปฏิบัติงานและรายชื่อผู้ปฏิบัติงานทุกคน พร้อมป้ายชื่อ “ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ” ให้ชัดเจน

๓.๗ ผู้เสนอให้บริการจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศจะต้องคืนอะไหล่ที่ชำรุดเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือได้รับมอบหมาย

๓.๘ ผู้เสนอให้บริการจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จะต้องทำการจดบันทึกผลการปฏิบัติงานทุกครั้งที่ใช้ทำงาน โดยมารับแบบฟอร์มจากผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือหากผู้ว่าจ้างมีแบบฟอร์มของผู้ว่าจ้างแล้วให้นำให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาแบบฟอร์มก่อนดำเนินการ

๓.๑๐ บำรุงรักษา ๓ ครั้ง แต่ละครึ่งห่างกัน ๑ ปี เป็นระยะเวลา ๓ ปี

๔. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๑,๐๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๕. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

๖. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

วงเงินงบประมาณที่จะจ้าง ๔,๒๓๙,๙๖๐.๖๐ บาท (สี่ล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาท หกสิบสตางค์)

๗. งานงวดงานและการเบิกจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศภายในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน ๑,๑๒๙ เครื่อง ให้กับผู้ว่าจ้างภายใน ๑,๐๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยให้ส่งมอบงาน จำนวน ๓ งวด ให้ครบถ้วนและเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างภายใน ๕ วันทำการ

๘. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๙. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ เดือน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ